



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61,

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Невского района

Санкт-Петербург, ул.Зубковская, д. 4, тел 560-82-44

Санкт-Петербург, ул.Зубковская д.4

(место составления акта)

“ 28 ” сентября 20 17 г.

(дата составления акта)

12 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

соблюдения требований пожарной безопасности

№ 2-19-403

На основании: распоряжения начальника ОНДПР Невского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Сорокина Сергея Михайловича от 15 августа 2017 года № 2-19-403 была проведена плановая выездная проверка здания учебного корпуса по адресу: 193315, Санкт-Петербург, пр. Большевиков д.54, к.1, лит.Б

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) (наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Правообладатели объекта защиты:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СПАСАТЕЛЕЙ" , юридический адрес: 193315, г.Санкт-Петербург, пр. Большевиков д.52 к.1; (ИНН:7811060211)

(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

“ 20 ” сентября 20 17 г. с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

“ 21 ” сентября 20 17 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

“ 26 ” сентября 20 17 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

“ 28 ” сентября 20 17 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 дня (5 часов)

(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Заместитель Директора Скоробогатов Александр Владимирович 20.09.2017 г. в 12 часов 00 минут

(должности, фамилии, инициалы, подписи, дата, время)

(подпись)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Зорин Андрей Алексеевич -инспектор ОНДПР

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов.

Невского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заместитель Директора Скоробогатов Александр Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы юридического (-их) лица (лиц), индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей) - правообладателей объекта защиты:

- обследован используемый юридическим (-и) лицом (-ами), индивидуальным (-и) предпринимателем (-ями) при осуществлении деятельности объект защиты по адресу: 193315, Санкт-Петербург, пр. Большевиков д.54, к.1, лит.Б

Представлен отчёт о расчёте пожарного риска:

нет
(указываются реквизиты отчёта, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: *нет*

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охрannое обязательство на объект культурного наследия: _____

нет
(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охрannого обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
Гараж			
1	В местах перепада высоты кровли более 1 метра не предусмотрена пожарная лестница. В торцевой части здания учебного корпуса со стороны стадиона не предусмотрена пожарная лестница.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, п.2, ч.1, ст.90 ;СП 4.13130.2013 п.7.10	ГОУ СПО ПСК «СПб центр подготовки спасателей»
2	Из коридора 2 этажа без естественного проветривания при пожаре, длина которого более 15 м (фактически 23,66 м.), отсутствует система дымоудаления.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, СП 7.13130.2013 п.7.2.) в	ГОУ СПО ПСК «СПб центр подготовки спасателей»
3	Вестибюль открытой лестничной клетки, не отделен противопожарными перегородками (заполнением проемов) 1-го типа, от смежных помещений и коридоров.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, п.4, ч.5, ст.89; СП 4.13130.2013 п.6.1.46	ГОУ СПО ПСК «СПб центр подготовки спасателей»

4	Высота эвакуационного выхода открытой л/к в свету менее 1,9м. (фактически 1,82м.)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, п.1, ч.2, ст.53; СП 1.13130.2009, п.4.2.5.	ГОУ СПО ПСК «СПб центр подготовки спасателей»
5	Ширина эвакуационного выхода с открытой л/к в свету, при числе эвакуирующихся более 50 человек, менее 1.2 м. (фактическая 70мм)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, п.1, ч.2, ст.53; СП 1.13130.2009, п.8.1.12	ГОУ СПО ПСК «СПб центр подготовки спасателей»
6	Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности (Гараж от основного учебного корпуса) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6; ч.1, ст.88;	ГОУ СПО ПСК «СПб центр подготовки спасателей»
Учебный корпус			
7	Высота эвакуационного выхода л/к №1 в свету менее 1,9м. (фактически 1,81м.)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, п.1, ч.2, ст.53; СП 1.13130.2009, п.4.2.5.	ГОУ СПО ПСК «СПб центр подготовки спасателей»
8	Ширина эвакуационного выхода с л/к №1 в свету, при числе эвакуирующихся более 50 человек, менее 1.2 м. (фактическая 68мм)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, п.1, ч.2, ст.53; СП 1.13130.2009, п.8.1.12	ГОУ СПО ПСК «СПб центр подготовки спасателей»
9	Высота эвакуационного выхода л/к №2 в свету менее 1,9м. (фактически 1,79м.)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, п.1, ч.2, ст.53; СП 1.13130.2009, п.4.2.5.	ГОУ СПО ПСК «СПб центр подготовки спасателей»
10	Ширина эвакуационного выхода с л/к №2 в свету, при числе эвакуирующихся более 50	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ	ГОУ СПО

	человек, менее 1.2 м. (фактическая 67мм)	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, п.1, ч.2, ст.53; СП 1.13130.2009, п.8.1.12	ПСК «СПб центр подготовки спасателей»
Спорткомплекс			
11	В объеме л/к размешено помещение тренера (методиста)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2009, п. 4.4.4.	ГОУ СПО ПСК «СПб центр подготовки спасателей»
12	Помещения раздевалок №1 и №2 на 2 этаже не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009, табл. А3, п. 38;	ГОУ СПО ПСК «СПб центр подготовки спасателей»
13	Помещения раздевалок №1 и №2 на 2 этаже не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (4 или 5 типа).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 3.13130.2009, табл. 2, п.14	ГОУ СПО ПСК «СПб центр подготовки спасателей»
14	На 2-ом этаже лестничной клетки из поэтажного коридора отсутствует предусмотренная проектом дверь	ППР п.23)д, п.33	ГОУ СПО ПСК «СПб центр подготовки спасателей»
15	На 2-ом этаже, ручной пожарный извещатель находится в сработанном состоянии.	ППР п.61	ГОУ СПО ПСК «СПб центр подготовки спасателей»
(Столовая)			
16	Помещение столовой не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009, табл. А3, п. 38;	ГОУ СПО ПСК «СПб центр подготовки спасателей»
17	Помещение столовой не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	ГОУ СПО ПСК «СПб центр под-

		безопасности»; СП 3.13130.2009, табл. 2, п.14	готовки спасате- лей»
18	Ширина эвакуационного выхода из помеще- ния столовой в свету, при числе эвакуи- рующихся более 50 человек, менее 1.2 м. (фактическая 71мм)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регла- мент о требованиях пожарной безопасно- сти» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, п.1, ч.2, ст.53; СП 1.13130.2009, п.8.1.12	ГОУ СПО ПСК «СПб центр под- готовки спасате- лей»
19	В коридоре на путях эвакуации размещается оборудование, выступающее из плоскости стен (встроенный щит ГРЩ) на высоте ме- нее 2 м.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регла- мент о требованиях пожарной безопасно- сти» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, СП 1.13130.2009, п.4.3.3	ГОУ СПО ПСК «СПб центр под- готовки спасате- лей»
Общие требования			
20	В здании классов Ф4 высотой не более 15 м. выходы на чердак или кровлю с лестничных клеток осуществляется не через противопо- жарный люк 2-го типа размером 0,6х0,8 метра по закрепленной стальной стремянки.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регла- мент о требованиях пожарной безопасно- сти» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, СП 4.13130.2013 п. 7.7	ГОУ СПО ПСК «СПб центр под- готовки спасате- лей»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля вне-
сена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых ор-
ганами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: нет
2. Фототаблица: нет
3. Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз: нет
4. Объяснения работников, на которых возложена ответственность за нарушения требований
пожарной безопасности: нет
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: нет
6. Другие документы (их копии): документы представлены в соответствии с п. 13 Распоряжения

Подписи лиц, проводивших проверку:



одн



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61,

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Невского района

Санкт-Петербург, ул.Зубковская, д. 4, тел 560-82-44

Санкт-Петербург, ул.Зубковская д.4
(место составления акта)

“ 28 ” сентября 2017 г.
(дата составления акта)

12 часов 00 минут
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 2-19-404**

На основании: распоряжения начальника ОНДПР Невского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Сорокина Сергея Михайловича от 15 августа 2017 года № 2-19-404 была проведена плановая выездная проверка здания общежития по адресу: 193315, Санкт-Петербург, пр. Большевиков д.52, к.1, лит. А

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) (наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Правообладатели объекта защиты:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СПАСАТЕЛЕЙ" , юридический адрес: 193315, г.Санкт-Петербург, пр. Большевиков д.52 к.1; (ИНН:7811060211)

(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

“ 20 ” сентября 2017 г. с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.
“ 22 ” сентября 2017 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
“ 25 ” сентября 2017 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
“ 28 ” сентября 2017 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 дня (5 часов)

(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Заместитель Директора Скоробогатов Александр Владимирович 20.09.2017 г. в 12 часов 00 минут

(должности, фамилии, инициалы, подписи, дата, время)

(подпись)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Зорин Андрей Алексеевич -инспектор ОНДПР

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов,

Невского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заместитель Директора Скоробогатов Александр Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица.

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы юридического (-их) лица (лиц), индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей) - правообладателей объекта защиты;

- обследован используемый юридическим (-и) лицом (-ами), индивидуальным (-и) предпринимателем (-ями) при осуществлении деятельности объект защиты по адресу: 193315, Санкт-Петербург, пр. Большевиков д.52, к.1, лит. А

Представлен отчёт о расчёте пожарного риска:

(указываются реквизиты отчёта, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности:

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия:

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	В здании общежития не обеспечено исправность сетей внутреннего противопожарного водопровода.	ППР в РФ п.55, п.57	ГОУ СПО ПСК «СПб центр подготовки спасателей»
2.	В здании общежития не обеспечено исправность систем и средств противопожарной защиты (автоматической установкой пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.)	ППР в РФ п.61	ГОУ СПО ПСК «СПб центр подготовки спасателей»
3.	Общежитие не в полном объеме оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6 №123-ФЗ «Технический регламент о	ГОУ СПО ПСК «СПб центр под-

		требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009, табл. А1, п. 6.1;	<u>ГОТОВКИ спасателей»</u>
4.	Общежитие не в полном объеме оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 3.13130.2009, табл. 2, п.4	<u>ГОУ СПО ПСК «СПб центр подготовки спасателей»</u>
5.	В здании общежития используется электропроводка с видимыми нарушениями изоляции.	ППР в РФ п.42)а	<u>ГОУ СПО ПСК «СПб центр подготовки спасателей»</u>

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) _____
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего) _____
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) _____
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего) _____
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: нет
2. Фототаблица: нет
3. Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз: нет
4. Объяснения работников, на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: нет
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: _____
6. Другие документы (их копии): документы, представленные в соответствии с п. 13 Распоряжения

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а): _____